

# BVBA TANKBOUW AERTS

Europaweg 10  
9620 ZOTTEGEM  
Tel. 09/360.67.63

BTW BE 462 434 137

HR. Oud 43542

Registratienr. 062300

CERTIFICAAT CONFORMITEIT MET VLAREM II SUP. 5.17.2

DATUM : 6/02/2001

NR. FACTUUR : 20010035

## **BOVENGRONDSE RECHTHOEKIGE DUBBELWANDIGE OPSLAGTANK VOOR P3 EN P4 PRODUCTEN.**

Fabrikatie nr. : 485

Prototype nr. : C.P.H 002-83/2000

Datum : 15-03-2000

Afgeleverd door milieudeskundige  
CORCON V.Z.W.

Uitvoering : volgens NBN I 03-004

Inhoud : 2.100... liter

### Afmetingen :

|                                                | Binnentank | Buitentank |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| Lengte                                         | 1030 mm    | 1040 mm    |
| Breedte                                        | 2200 mm    | 2210 mm    |
| Hoogte                                         | 1030 mm    | 1040 mm    |
| Plaatdikte romp :                              | 4 mm.      | 3 mm.      |
| Plaatdikte bodems :                            | 4 mm.      | 3 mm.      |
| Verstevigingsribben volgens BS norm 799 part 5 |            |            |
| Mangat(en) :                                   | geen...    |            |

Aansluitingen : - 4 x 2 " draadmoffen op het deksel

- Immatriculatieplaat.
- Aardingspunt.

### Afwerking :

Binnenwand : zonder.

Buitenwand : roestwerende verflaag.

Tussenwand : een 2 " kijkglas is voorzien in het laagste deel van de opstaande wand  
voor controle van de tussenwand

Proefdruk : hydraulisch 0,3 bar (binnentank).  
pneumatisch 0,1 bar (mantel).

Maximale werkdruk : atmosferische druk.

### Konstruktie :

- Binnentank : uitwendige hoeklas halfautomatisch gelast onder gasbescherming
- (NBN I03 - 001/1981)
- Buitentank : uitwendige hoeklas, halfautomatisch gelast onder gasbescherming
- Kwaliteit van de materialen RST37-2 PFS 235

De verkoper,

AERTS MARCELIN

